

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав  
потребителей и благополучия человека  
по Удмуртской Республике**

(Управление Роспотребнадзора по Удмуртской Республике)

Ленина ул., д. 106, г. Ижевск, Удмуртская Республика, 426009.  
Тел. (3412) 22-23-10. E-mail: gsenr@udmnet.ru. Сайт: [www.18.rosпотребнадзор.ru](http://www.18.rosпотребнадзор.ru)

**Предписание об устранении выявленных нарушений  
обязательных требований**

от 13.05.2024г.

№1259

Мною, главным специалистом-экспертом отдела санитарного надзора Управления Роспотребнадзора по Удмуртской Республике, Овчинниковой Л.З при проведении профилактического визита в отношении:

Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Якшурская средняя общеобразовательная школа» (сокращенное наименование - МБОУ «Якшурская СОШ») ИНН 1808700830, ОГРН 1021800642929

Адрес места нахождения юридического лица:

- Удмуртская Республика, Завьяловский район, д. Якшур, ул. Юбилейная, д. 16

Адрес места осуществления деятельности:

- Удмуртская Республика, Завьяловский район, д. Якшур, ул. Юбилейная, д. 16

**выявлены следующие нарушения обязательных требований:**

- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее - СП 2.4.3648-20);
- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;

**В нарушении п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20** стены и потолки в МБОУ «Якшурская СОШ» имеют дефекты и повреждения, следы протеканий в следующих помещениях:

- в учебном кабинете №3 на поверхности потолка дефект в виде отслоения покраски, что не допускает влажную обработку и дезинфекцию.
- в туалетном помещении для мальчиков и для девочек дефект поверхности потолка в виде следов протекания кровли.
- в спортивном зале на поверхности стены дефект в виде следов протекания водосточной трубы.
- в туалетном помещении для мальчиков на стене возле входной двери имеется дефект в виде частичного отсутствия отделки (видно кирпичи)

**В нарушение п. 2.8.1 СП 2.4.3648-20, раздела V, табл. 5.54 СанПиН 1.2.3685-21** полученные в результате проведенных инструментальных измерений уровни искусственной освещенности в обследованных помещениях МБОУ «Якшурская СОШ» не укладываются в нормируемые значения, а именно:

- уровень искусственной освещенности в учебном кабинете №8 на середине доски составил 477 лк, при гигиеническом нормативе не менее 500 лк.
- уровень искусственной освещенности в учебном кабинете №3 на середине доски составил 351 лк, при гигиеническом нормативе не менее 500 лк
- уровень искусственной освещенности в учебном кабинете №22 на середине доски составил



- 354лк, при гигиеническом нормативе не менее 500 лк
- уровень искусственной освещенности в учебном кабинете №10 на середине доски составил 371лк, при гигиеническом нормативе не менее 500 лк
  - уровень искусственной освещенности в учебном кабинете №11 на середине доски составил 468лк, при гигиеническом нормативе не менее 500 лк
  - уровень искусственной освещенности в учебном кабинете №12 на середине доски составил 468лк, при гигиеническом нормативе не менее 500 лк
  - уровень искусственной освещенности в учебном кабинете №13 на середине доски составил 454лк, при гигиеническом нормативе не менее 500 лк
  - уровень искусственной освещенности в учебном кабинете технологии (мальчики) на ученических столах, верстках составил 241лк, при гигиеническом нормативе не менее 300 лк
  - уровень искусственной освещенности в учебном кабинете №18 на середине доски составил 383лк, при гигиеническом нормативе не менее 500 лк

**На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений**

**предписываю:**

**В соответствии п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20** выполнить ремонт стен и потолков в МБОУ «Якшурская СОШ» в следующих помещениях:

- в учебном кабинете №3 выполнить ремонт поверхности потолка.
- в туалетном помещении для мальчиков и для девочек выполнить ремонт поверхности потолка.
- в спортивном зале выполнить ремонт поверхности стены
- в туалетном помещении для мальчиков на стене возле входной двери выполнить ремонт поверхности стены, отделка должна быть выполнена из материалов допускающих влажную обработку и дезинфекцию

Срок устранения нарушений до 01.08.2024 г

**В соответствии п. 2.8.1 СП 2.4.3648-20, раздела V, табл. 5.54 СанПиН 1.2.3685-21** в учебных кабинетах №8, №3, №22, №10, №11, №12, №13, №18 на середине доски, в учебном кабинете технологии (мальчиков) на рабочих столах (верстках) обеспечить уровень искусственной освещенности в соответствии с гигиеническими нормативами.

Срок устранения нарушений до 01.08.2024 г

**Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на МБОУ «Якшурская СОШ», юридический адрес: Удмуртская Республика, Завьяловский район, д. Якшур, ул. Юбилейная, д. 16**

**Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в Управление Роспотребнадзора по Удмуртской Республике по адресу: 426009, Удмуртская Республика, г. Ижевск ул. Ленина, д. 106, тел./факс 22-23-09, доб. 506 заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до «01» августа 2024г. с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.**

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г.



№ 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

**Невыполнение настоящего предписания влечет привлечение к административной ответственности по ч.1 ст.19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.**

Главный специалист-эксперт ОСН

*Овчинникова*

Овчинникова Л.З.

С предписанием ознакомлен(а)

и получил(а)

*Л.З.*  
\_\_\_\_\_  
(подпись)

*М.И. Краснов*  
\_\_\_\_\_  
(инициалы и фамилия)

13.05.2024