



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по  
Удмуртской Республике

**Предписание  
об устранении выявленных нарушений  
обязательных требований**

**от 10.04.2023г. № 659**

Место выдачи: Управление Роспотребнадзора по Удмуртской Республике, г. Ижевск, ул. Ленина, дом 106

Мною, главным специалистом-экспертом отдела санитарного надзора Управления Роспотребнадзора по Удмуртской Республике Зориной Ксенией Николаевной, при проведении профилактического визита в отношении:

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Якшурская средняя общеобразовательная школа» (сокращенное наименование - МБОУ «Якшурская СОШ»)  
Юридический адрес, место фактического осуществления деятельности: 427014, Удмуртская Республика, Завьяловский район, д. Якшур, ул. Юбилейная, д. 16

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

- ст.11, п. 1 ст. 28 Федерального Закона РФ от 30.03.99 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»

Согласно ст. 11 Закона № 52-ФЗ юридические лица в соответствии с осуществляемой ими деятельностью обязаны выполнять требования санитарного законодательства, обеспечивать безопасность для здоровья человека выполняемых работ и оказываемых услуг.

Согласно п. 1 ст. 28 Закона № 52-ФЗ в организациях отдыха и оздоровления детей, дошкольных и других образовательных организациях независимо от организационно-правовых форм должны осуществляться меры по профилактике заболеваний, сохранению и укреплению здоровья обучающихся и воспитанников, в том числе меры по организации их питания, и выполняться требования санитарного законодательства.

- п. 2.4.11, п.2.4.4, п.2.11.4, п. 3.4.13 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее - СП 2.4.3648-20)

Согласно п. 3.4.13 СП 2.4.3648-20 холодным и горячим водоснабжением обеспечиваются помещения пищеблока, столовая, душевые, умывальные, комнаты (кабины) личной гигиены, помещения медицинского назначения, кабинеты технологии, учебные кабинеты для обучающихся 1 - 4 классов, кабинеты изобразительного искусства, физики, химии и биологии, лаборантские, помещения для обработки уборочного инвентаря и приготовления дезинфицирующих средств, а также туалеты.

**В нарушение п. 3.4.13 СП 2.4.3648-20** 8 кабинетов для обучающихся 1-4 классов, кабинет физики №18, кабинет химии, биологии №19 оборудованы раковинами без подводки горячего водоснабжения. Данное нарушение подтверждается протоколом осмотра от 10.04.2023.



Согласно п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 стены и потолки помещений не должны иметь дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибком, должны иметь отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств.

**В нарушение п.2.5.3 СП 2.4.3648-20** в туалетных помещениях для девочек и мальчиков стены и потолки имеют множественные следы протекания (конденсат от труб, вентиляции), множественные дефекты в виде нарушения целостности покрытия (отслаивание покрытия, покраски). Данные нарушения подтверждаются фотоснимками №1-4, протоколом осмотра от 10.04.2023.

**На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:**

1) В соответствии п. 3.4.13 СП 2.4.3648-20 8 кабинетов для обучающихся 1-4 классов, кабинет физики №18, кабинет химии, биологии №19 оборудовать раковинами с подводкой горячего водоснабжения. Срок устранения нарушения 01.08.2023.

2) В соответствии п.2.5.3 СП 2.4.3648-20 в туалетных помещениях для девочек и мальчиков выполнить ремонт стен и потолков, устранить дефекты, следы протекания. Срок устранения нарушения 01.08.2023.

**Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на МБОУ «Якшурская СОШ» по адресу 427014, Удмуртская Республика, Завьяловский район, д. Якшур, ул. Юбилейная, д. 16**

**Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в Управление Роспотребнадзора по Удмуртской Республике по адресу: УР, г. Ижевск, ул. Ленина, д. 106, тел. 22-23-09 доб.508, заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до «01» августа 2023 г. с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.**

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Главный специалист-эксперт ОСН  
(должность лица, составившего предписание)

  
(подпись)

Зорина К.Н.  
(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) « 10 » 04 2023 г.

  
(подпись)

  
(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу: