



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека
по Удмуртской Республике**
(Управление Роспотребнадзора по Удмуртской Республике)

Ленина ул., д. 106, г. Ижевск, Удмуртская Республика, 426009.
Тел. (3412) 22-23-10. E-mail: gsenr@udmnet.ru. Сайт: www.18.rospotrebnadzor.ru

**Предписание об устранении выявленных нарушений
обязательных требований
от 17.04.2025г. № 1712**

Мною, главным специалистом-экспертом отдела санитарного надзора Управления Роспотребнадзора по Удмуртской Республике Зориной К.Н. при проведении профилактического визита в отношении:

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Якшурская средняя общеобразовательная школа» (сокращенное наименование МБОУ «Якшурская СОШ»)
ИНН 1808700830, ОГРН 1021800642929

Адрес места нахождения юридического лица: Удмуртская Республика, Завьяловский район, д.Якшур, ул. Юбилейная, д. 16

Адрес места осуществления деятельности: Удмуртская Республика, Завьяловский район, д.Якшур, ул. Юбилейная, д. 16

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее - СП 2.4.3648-20)

В нарушение п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 имеются дефекты стен и потолков, следы протекания в следующих помещениях МБОУ «Якшурская СОШ»:

- на потолке в коридоре 2 этажа имеются следы протекания кровли
- в спортивном зале на поверхности стены дефект в виде следов протекания водосточной трубы
- в туалетных помещениях для девочек и мальчиков стены и потолки имеют множественные следы протекания (конденсат от труб, вентиляции), множественные дефекты в виде нарушения целостности покрытия (отслаивание покрытия, покраски).

В нарушение п.2.4.11, п.3.4.10 СП 2.4.3648-20 в туалетном помещении для мальчиков одна кабина не оборудована дверьми (отсутствуют двери).

На основании изложенного и руководствуясь п.13 ст.52.1, ст. 90.1 Федерального закона от 31.07.2020 N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации" и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

- 1) В соответствии п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 выполнить ремонт поверхности стен и потолков в следующих помещениях МБОУ «Якшурская СОШ»:
 - устранить следы протекания на потолке в коридоре 2 этажа

- в спортивном зале выполнить ремонт поверхности стены, устранить дефект в виде следов протекания водосточной трубы
- в туалетных помещениях для девочек и мальчиков выполнить ремонт стен и потолков, устранить дефекты, следы протекания.

Срок устранения нарушений до 01.08.2025г.

- 2) В соответствии п.2.4.11, п.3.4.10 СП 2.4.3648-20 в туалетном помещении для мальчиков туалетную кабину, на которой отсутствуют двери, оборудовать дверьми. Срок устранения нарушений до 01.08.2025г.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на МБОУ «Якшурская СОШ», юридический адрес: Удмуртская Республика, Завьяловский район, д.Якшур, ул. Юбилейная, д. 16


Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в Управление Роспотребнадзора по Удмуртской Республике по адресу: 426009, Удмуртская Республика, г. Ижевск ул. Ленина, д. 106, тел./факс 22-23-09, доб. 503 заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до «01» августа 2025г. с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.



Невыполнение настоящего предписания влечет привлечение к административной ответственности по части 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Главный специалист-эксперт
отдела санитарного надзора



Зорина К.Н.

С предписанием ознакомлен(а) «17» апреля 2025г.


(подпись)
(инициалы и фамилия)